

Zkušebna SVÚOM s.r.o.

U Měšřanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7

Laboratoř 1 pro zkoušení protikorozních a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot

U Měšřanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7

List 1
Počet listů: 1

Příloha k protokolu č. 34/2010/1

Závěr

Zhodnocením výsledků průkazních zkoušek provedených dle požadavků TPK 19.B pro skladbu nátěrového systému (nátěrový systém IIIA dle TPK 19.B, příloha 19.B.P5):

FEYCOPOX 510	2K EP základní nátěr
FEYCOPUR 626-7001	2K PUR jednovrstvý vrchní nátěr

aplikovaného na ocelový povrch žárově zinkovaný ponorem v celkové tloušťce duplexního povlaku cca 280 µm vyplývá, že zkoušený nátěrový systém:

vyhověl požadavkům podle TKP 19.B.

Zapsala: Ing. Jaroslava Benešová
V Praze dne 08.03.2010

